

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

ПОДПИСЬ

« 10 » 10 2014 г.

Ф. И. О.

2014 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от « 10 » июля 2014 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области « Дом ребенка « Солнышко » специализированный»

(полное юридическое наименование объекта)

443110, Самарская область, г. Самара, ул. Осипенко, дом 128. Тел. 8(846)336-97-09, тел/факс 8(846)263-51-45, E-mail solnyshko07@gambler.ru,
Кулинова Татьяна Васильевна, главный врач.

1. Наименование населенного пункта г. Самара
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

2. Ведомственная принадлежность Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности государственное управление, социальное обслуживание, медицинская деятельность
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг круглосуточное пребывание 69 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с рождения до 4-х лет.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее, кирпичное, 2-х этажное здание
отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 8 входов - выходов в здание, 1 центральный вход 7 эвакуационных

8. Год постройки 1937 год

9. Год последней реконструкции 1996г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	280 м.	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус № 22, 24, 34, 41, 46, троллейбус № 4, 15, остановка Аквариум.	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть, нет	
Регулируемые переходы	есть, нет	есть, нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет	есть, нет
Внеуличные переходы	есть, нет	есть, нет
Тактильные указатели	есть, нет	есть, нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах
		есть, нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	4м.	К, О		
	Информация об объекте	наличие	имеется	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, готовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	0,15 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	0,15 м	К, С, О		

	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	отсутствует	К, О, С	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	6м.	К	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройке в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	6м.	К	
	Указатели направления движения	наличие	имеются	К, Г	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	отсутствует	С	
	Места отдыха	наличие	отсутствует	К, О	
	Авгостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	60м	К, О	
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	отсутствует	К	
	Размер парковочного места со специальным	6 x 3,6 м	-	К	

знаком для автомобиля инвалида						
Съезд с тротуара на проезжую часть:				отсутствует		
Угол уклона	$\leq 1:12$	-			К	
Ширина	$\geq 1,0$ м	-			К	
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-			К	
Открытая лестница				отсутствует		
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-			О, С	
Марш лестницы	3-12 ступеней	-			О, С	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-			О, С	
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-			О, С	
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-			О, С	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-			С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-			О, С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-			О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-			О, С	
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м	-			О, С	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-			С	
Пандус на рельефе				отсутствует		
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-			К	
Уклон	$\leq 8\%$	-			К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-			К, О	

	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями-	≥ 0,3 м	-	К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые меры адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка		отсутствует			
	Высота площадки	м	-			

Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	-	К	
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	-	К	
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О, С	
Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С	
Навес	наличие	Имеется	К, О	
Водоотвод	наличие	Отсутствует	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	К	
Информация об объекте	наличие	имеется	Г	
Лестница наружная	наличие	отсутствует		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх,	$\geq 0,3 \text{ м}$		О, С	

внизу с не травмирующим окончанием						
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-		О, С		
Пандус наружный	наличие	отсутствует				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-		К		
Уклон	$\leq 8\%$	-		К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-		К, О		
Разворотные площадки:		-				
- при въезде на пандус	$\geq 1,5$ x 1,5 м	-		К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5$ x 1,5 м	-		К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5$ x 1,5 м	-		К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-		К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-		К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-		К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-		К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует		К		
Звуковой маяк у входа	наличие	имеется		С		
Тамбур						
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3$ x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,6x6,0		К		

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,2м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,015м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствует	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		отсутствует			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	отсутствует	К		

Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К		
Пандус переносной	наличие	отсутствует	К		
Подъемник для инвалидов:		-			
- стационарный	наличие	отсутствует	К		
- мобильный	наличие	отсутствует	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,5м	К		
Разворотные площадки	≥ 1,5 х 1,5 м	отсутствует	К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеются	К, Г		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г		
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствует	Г		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	Г		
Тактильная схема	наличие	отсутствует	С		
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	отсутствует	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С		

Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	
Контрастная маркировка	наличие	отсутствует	С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	отсутствует	О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	отсутствует	О	
Пандус внутренний на этаже				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К	
Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

Рельфная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	

	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
	Лифт пассажирский	наличие	отсутствует			
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$	-	К		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95 \text{ м}$	-	К		
	- Поручни	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещени по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №		-			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	-	К		
	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	-	К		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г		

- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-		К		
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-		С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-		О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	-		К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-		К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
Обслуживание с перемещением №		-				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-		К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабинка телефона и др.)		-				
Ширина х глубина	$\geq 1,6$ х $1,8$ м	-		К		
Место для сидения	наличие	-		О		
Крючки для костюмной (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-				
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	-		К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-		К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников

наличие

К

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	отсутствует			
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	Открывание дверей	наружное	-			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ошущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	-	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8$ x 1,65 м	-	К		
	- опорные поручни	наличие	-	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	-	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2$ x 2,25 м	-			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски		-	К		

	(минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30$ x $0,85$ м					
	- высота раковины с опорным поручнем	$0,75 - 0,85$ м наличие	-		К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-		К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9$ x $1,5$ м	-		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабинки: глубина x длина	$\leq 0,48$ x $0,85$ м	-		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-		С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-		К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат							

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С		

размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
высота прописных букв	≥ 0,075 м	-	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С		
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		

7. ВЫВОДЫ

Учреждение ГКУЗ СО Дом ребенка «Солнышко» является некоммерческой организацией, лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения для детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей находящиеся на полном государственном обеспечении и является закрытым учреждением. Наш объект не приспособлен и полностью не доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепятственного движения на территории и в здании учреждения. Дом ребенка был построен изначально, непосредственно для детей согласно требованиям норм круглосуточного пребывания и их безопасности. В связи с данной категорией детей, с рождения и до 4-х лет, сотрудники, обслуживающий персонал дома ребенка не может быть принят на работу с данными группами инвалидности.

«Представитель рабочей группы»

Резаевский Сергей Сергеевич
(Должность)

Резаевский (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 10 » *август* 20*14* г.

Представитель организации

Главный врач

_____ (Должность)

Кулинова Т.В.
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 10 » *август* 20*14* г.

Приложения

1. _____
2. _____
3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (коштыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)